

**DEVYNIASDEŠIMTIES BUTŲ, ŠEŠIŲ ĮĖJIMŲ, PENKIŲ AUKŠTŲ DAUGIABUTIS STAMBIAPLOKŠTIS
NAMAS RESPUBLIKOS G. Nr. 16 NAUJOJI AKMENĖ
I. BENDROSIOS KONSTRUKCIJOS (1972 metų statybos)**

2007-04- 26

Eil. Nr.	Bendrųjų konstrukcijų pavadinimas	Konstrukcijų elementų aprašymas	Konstrukcijų techninė būklė	Bendrojo naudojimo objektai kurie gali arba negali būti atidalyti iš bendrosios nuosavybės
				Negali
1.	Pamatai	G/b blokai	Gera.	Negali
2.	Sienos	g/b stambiaplokštės panelės	Patenkinama. Matosi vitomis ištrupėjusios siūlės tarp blokų.	Negali
3.	Stogas	Ruloninis bituminis	Patenkinama , stogo dangoje vietomis matosi „pūslės“, sutrūkinėjusi danga	Negali
4.	Perdengimai	G/b plokštės	Gera	Negali
5.	Balkonai ar jų konstrukcijos	g/b plokštės, sujungtos su sienomis	Patenkinama	-
6.	Parapetai	Apskardinti skarda	Patenkinama	Negali
7.	Laiptinių konstrukcijos	Betoniniai ,porankiai mediniai	Gera.	Negali
8.	Laiptinės stogelis	g/b plokštė	Patenkinama. Kraštai apskardinti. Kai kurių laiptinių stogeliai apaugę žole.	-
9.	Laiptinės durys	Tipinės (medinės),dvigubos	Patenkinama ,kai kurios papuvusios apačios, nesandariai užsidaro, susimetusios.	Negali
10.	Įėjimo į namą laiptai	Išbetonuota aikštelė , su viena pakopa	Patenkinama.	Negali
11.	Nuogrindos ir kt. fasadų apdailos elementai	Apibetonuota juosta	Patenkinama, vietomis sulūžusi, iš kiemo pusės prie įėjimo įkritis.	-
12.	Lodžijos	-	-	-
13.	Palipimo liukas	Medinis ,sandarus	gera	-
14.	Palipimo ant stogo kopėčios	Metalinės ,pritvirtintos, galinėse laiptinėse.	gera	-
15.	Palėpė	-	-	-
16.	Langai	Mediniai ,iš dviejų dalių .	Patenkinama Daug kur viengubi stiklai.	-

II. BENDROJI INŽINERINĖ ĮRANGA

2007-04-20

Eil. Nr.	Inžinerinės įrangos pavadinimas	Inžinerinės įrangos aprašymas	Inžinerinės įrangos techninė būklė	Bendrojo naudojimo objektai kurie gali arba negali būti atidalyti iš bendrosios nuosavybės
1.	Šalto vandentiekio	Plieniniai cinkuoti	Patenkinama. Ant stovų daug kur ventiliai parūdiję, nesisukinėja.	Negali
2.	Kanalizacijos	Iš ketaus vamzdžių tualetų patalpos kampe	Patenkinama.	Negali
3.	Dujų	Miesto, centralizuota	gera	Negali
4.	Šilumos	Centrinis., miesto.	gera	-
5.	Karšto vandentiekio	Centralizuotas.	Patenkinama.	-
6.	Elektros	Trifazė su bendru nuliniu laidu	Patenkinama., kai kur pasenusi laidų izoliacija	-
7.	Telekomunikacijų	Kabeline ir kolektyvine	Gera.	-
8.	Ventiliacijos kameros	Kanalai per virtuvės sieną ant stogo	gera	-
9.	Vamzdynai ir angos	-	-	-
10.	Šildymo radiatoriai	Špyžiniai kai kur blėkiniai butuose., koridoriuje - nėra	Patenkinama.	Negali
11.	Elektros skydinė	Pagrindinė - rūsyje, butų kiekviename laiptinės aukšte.	patenkinama	Negali
12.	Šilumos punktas	Rūsyje, su spyna	gera	-
13.	Liftas	Nėra	-	Negali
14.	Lietaus kanalizacija	Per stogą, vandens nubėgimo vamzdžiai, ylaja, laiptinėje.	Patenkinama	-
15.	Drenažo tinklai	-	-	-

Pastaba:

Ruošė: Irena Žiogienė



Inžinierė
Irena Žiogienė