

GYVENTOJŲ DĖMESIUI

Š.m. lapkričio 11 dieną galutinai nustatyta, kad Laižuvos 10 daugiabučio namo rūsyje vanduo kaupiasi iš šalia namo praeinančios š/v sistemos trūkusios linijos. UAB „Akmenės vandenys“ įspėti šios vandens linijos nenaudoti.

„Akmenės būstas“ administracija